INFORME DE RESULTADOS

Laboratorio certificado bajo Normas ISO 9001 - ISO 14001
Laboratorio habilitado por el Ministerio de Ambiente PBA - N°007

SOLICITADO POR: COOPERATIVA SANTA CLARA DEL MAR Y LA COSTA LIMITADA SCYCO
DIRECCIÓN: CARDIFF 547 - 7600 MAR DEL PLATA - Buenos Aires - ARGENTINA

FECHA DE EMISIÓN DEL PROTOCOLO: 13/07/2026
INFORME Nº: 2026/139136-GLOBAL-1
CÓDIGO DE LA MUESTRA: 2026/140951

FECHA DE RECEPCIÓN DE LA MUESTRA: 06/07/2026
FECHA DE INICIO DE ANÁLISIS: 06/07/2026
FECHA DE FINALIZACIÓN DE ANÁLISIS: 08/07/2026

ENVASE: 1 FRASCO PLASTICO ESTERIL
PRESENTACIÓN DE LA MUESTRA: Remitida - Refrigerada

DATOS SUMINISTRADOS POR EL CLIENTE

RÓTULO DE MUESTRA: VIVORATA BAJADA DE TANQUE
DESCRIPCIÓN: AGUA
FECHA Y PUNTO DE MUESTREO: NO CONSIGNA

RESULTADOS MICROBIOLOGÍA

Análisis	Método	Máx. permitido	Resultado	Unidad
RECUENTO AEROBIOS TOTALES A 36ºC Fecha de finalización: 08/07/2026	ISO 6222 15-05-1999	≤500	< 1	UFC/mL
COLIFORMES TOTALES Fecha de finalización: 08/07/2026	ISO 9308-1:2014/Amd 1:2016	0	0	UFC/100 mL
E. COLI Fecha de finalización: 08/07/2026	Método interno basado ISO 9308-1:2024	Ausencia	Ausencia	en 100 mL
PSEUDOMONAS AERUGINOSA Fecha de finalización: 08/07/2026	APHA 9213 E	Ausencia	Ausencia	en 100 mL

DECLARACION DE CONFORMIDAD:

*Desde el punto de vista microbiológico, **ES APTA** para consumo conforme a lo establecido en el artículo 982 del Capítulo XII del Código Alimentario Argentino.*

ANEXO

Análisis	LD	LC	Unidad	U(%)	Informe de validación
RECUENTO AEROBIOS TOTALES A 36ºC	-	1.0	UFC/mL	17	-
COLIFORMES TOTALES	-	0.0	UFC/100 mL	19	-

U(%) es la incertidumbre porcentual expandida para un factor de cobertura k=2 (95% de confianza). LD= Límite de Detección; LC= Límite de Cuantificación.

OBSERVACIONES

NOTAS:

La presente muestra NO ha sido extraída por personal del Laboratorio. En consecuencia este NO se hace responsable del método de extracción utilizado y/o la real procedencia de la muestra analizada.-

Los resultados sólo están relacionados con la muestra ensayada, tal y como fue recibida.

No está permitida la reproducción parcial de este informe.

Toda información surgida a partir del análisis de la muestra es de carácter confidencial entre el Cliente y el Laboratorio. No se divulgará ninguna información acerca de la misma, salvo consentimiento del Cliente. Cualquier otra información se considera información del propietario y se considerará confidencial. Ante requerimientos legales, el Cliente será debidamente informado.

Los valores informados como "0 UFC/100 mL" son equivalentes a "Ausencia en 100 mL".

Para la toma de decisiones se utiliza la regla de decisión simple basada en la Guía ILAC G8:09/2019 Guidelines on Decision Rules and Statements of Conformity descripta en el procedimiento interno ALI0906.

Para verificar la autenticidad de este informe, escanee el siguiente código QR y será redirigido a la página oficial de validación:

Firmado electrónicamente por Ing. Juan Pablo Espinosa, Director Técnico, M.P. 57.542.-

INFORME DE RESULTADOS

Laboratorio certificado bajo Normas ISO 9001 - ISO 14001
Laboratorio habilitado por el Ministerio de Ambiente PBA - N°007

----------FIN DE INFORME----------