INFORME DE RESULTADOS

Laboratorio certificado bajo Normas ISO 9001 - ISO 14001
Laboratorio habilitado por el Ministerio de Ambiente PBA - N°007

SOLICITADO POR: COOPERATIVA SANTA CLARA DEL MAR Y LA COSTA LIMITADA SCYCO
DIRECCIÓN: CARDIFF 547 - 7600 MAR DEL PLATA - Buenos Aires - ARGENTINA

FECHA DE EMISIÓN DEL PROTOCOLO: 14/07/2026
INFORME Nº: 2026/139296-GLOBAL-1
CÓDIGO DE LA MUESTRA: 2026/139803

FECHA DE RECEPCIÓN DE LA MUESTRA: 24/06/2026
FECHA DE INICIO DE ANÁLISIS: 24/06/2026
FECHA DE FINALIZACIÓN DE ANÁLISIS: 14/07/2026

ENVASE: 1 BOTELLA/S DE PLASTICO
PRESENTACIÓN DE LA MUESTRA: Remitida - Conservada

DATOS SUMINISTRADOS POR EL CLIENTE

RÓTULO DE MUESTRA: PLANTA MAR CHIQUITA
DESCRIPCIÓN: AGUA
FECHA Y PUNTO DE MUESTREO: 24/06/2026

RESULTADOS

Análisis	Método	Limite permitido (C.A.A.)	Resultado	Unidad	Ue(1)
COLOR	SM* 24th ed. (2023). 2120 B	≤5	< 1.00	UPt-Co	-----
DUREZA TOTAL	SM*, 24th ed. (2023). 2340 C	≤400	166	mg $CaCO_3$/L	
TURBIDEZ	SM*, 24th ed. (2023). 2130 B	≤3	< 1.00	NTU	-----
OLOR	SM*, 24th ed. (2023). 2150 D	Sin olores extraños	Sin olores extraños		-----
BICARBONATOS	SM*, 24th ed. (2023). 2320 B	----	446	mg $CaCO_3$/L	10%
CARBONATOS	SM*, 24th ed. (2023). 2320 B	----	< 10.0	mg $CaCO_3$/L	10%
CONDUCTIVIDAD ELÉCTRICA (A 25ºC)	SM*, 24th ed. (2023). 2510 B	----	1.61	mS/cm	10%
SÓLIDOS DISUELTOS TOTALES	SM*, 24th ed. (2023). 2540 C	≤1500	1030	mg/L	
ARSÉNICO	SM*, 24th ed. (2023). 3500-As B	≤0.05	0.031	mg/L	-----
CLORUROS	SM*, 24th ed. (2023). 4110 B	≤350	198	mg/L	9%
NITRATOS	SM*, 24th ed. (2023). 4110 B	≤45	12.0	mg/L	10%
NITRITOS	SM*, 24th ed. (2023). 4110 B	≤ 0.10	< 0.10	mg/L	23%
SULFATOS	SM*, 24th ed. (2023). 4110 B	≤400	152	mg/L	8%
pH (A 25ºC)	SM*, 24th ed. (2023). 4500 H^+ - B	6.5 - 8.5	7.7	UpH	1%
AMONIO	SM*, 24th ed. (2023). 4500 NH3	≤0.20	< 0.20	mg/L	12%
CLORO ACTIVO RESIDUAL	SM*, 24th ed. (2023). 4500-Cl G Adaptado	≥ 0.2	< 0.20	mg/L	25%
CALCIO	UNE-EN ISO 14911:2000	-----	35.0	mg/L	10%

Firmado electrónicamente por Ing. Juan Pablo Espinosa, Director Técnico, M.P. 57.542.-
Sede Central: Magallanes 3019, Mar del Plata, Buenos Aires, Argentina. Tel.: (0223) 489-7704 // (0223) 480-3402

www.farestaie.com.ar
www.farestaieindustria.com.ar
Compromiso ambiental - No imprima de no ser necesario. Gracias.

MAGNESIO	UNE-EN ISO 14911:2000	----	19.0	mg/L	10%
SODIO	UNE-EN ISO 14911:2000	----	320	mg/L	10%

(1) Ue: es la incertidumbre porcentual expandida para un factor de cobertura k=2 (95% de confianza).

ANEXO

Análisis	LD	LC	Unidad	Informe de validación
pH (A 25ºC)	-	-	UpH	-

U(%) es la incertidumbre porcentual expandida para un factor de cobertura k=2 (95% de confianza). LD= Límite de Detección; LC= Límite de Cuantificación.

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD:
Los resultados obtenidos **CUMPLEN** con los parámetros establecidos para agua potable según el Código Alimentario Argentino Artículo 982 - (Resolución Conjunta 33/2023).

OBSERVACIONES:

SM*=Standard Methods For the Examination of Water and Wastewater
Nota(1): Ue es la incertidumbre expandida para un factor de cobertura k=2 (95% de confianza).
NOTAS:
La presente muestra NO ha sido extraída por personal del Laboratorio. En consecuencia este NO se hace responsable del método de extracción utilizado y/o la real procedencia de la muestra analizada.-
Los resultados sólo están relacionados con la muestra ensayada, tal y como fue recibida.-
No está permitida la reproducción parcial de este informe.-
Toda información surgida a partir del análisis de la muestra es de carácter confidencial entre el Cliente y el Laboratorio. No se divulgará ninguna información acerca de la misma, salvo consentimiento del Cliente. Cualquier otra información se considera información del propietario y se considerará confidencial. Ante requerimientos legales, el Cliente será debidamente informado.-
Para la toma de decisiones se utiliza la regla de decisión simple basada en la Guía ILAC G8:09/2019 Guidelines on Decision Rules and Statements of Conformity descripta en el procedimiento interno ALI0906.
Para verificar la autenticidad de este informe, escanee el siguiente código QR y será redirigido a la página oficial de validación:

----------FIN DE INFORME----------