INFORME DE RESULTADOS

Laboratorio certificado bajo Normas ISO 9001 - ISO 14001
Laboratorio habilitado por el Ministerio de Ambiente PBA - N°007

SOLICITADO POR: COOPERATIVA SANTA CLARA DEL MAR Y LA COSTA LIMITADA SCYCO
DIRECCIÓN: CARDIFF 547 - 7600 MAR DEL PLATA - Buenos Aires - ARGENTINA

FECHA DE EMISIÓN DEL PROTOCOLO: 31/07/2026
INFORME Nº: 2026/140441-GLOBAL-2
CÓDIGO DE LA MUESTRA: 2026/140955

FECHA DE RECEPCIÓN DE LA MUESTRA: 06/07/2026
FECHA DE INICIO DE ANÁLISIS: 06/07/2026
FECHA DE FINALIZACIÓN DE ANÁLISIS: 22/07/2026

ENVASE: 1 BOTELLA/S DE PLASTICO
PRESENTACIÓN DE LA MUESTRA: Remitida - Conservada

DATOS SUMINISTRADOS POR EL CLIENTE

RÓTULO DE MUESTRA: POZO DE PLANTA VIVORATA
DESCRIPCIÓN: AGUA
FECHA Y PUNTO DE MUESTREO: NO CONSIGNA

RESULTADOS

Análisis	Método	Limite permitido (M.R. L.P. 11.820)	Resultado	Unidad	Ue(1)
COLOR	SM* 24th ed. (2023). 2120 B	≤15	< 1.00	UPt-Co	0.05
DUREZA TOTAL	SM*, 24th ed. (2023). 2340 C	----	194	mg $CaCO_3$/L	4.8
TURBIDEZ	SM*, 24th ed. (2023). 2130 B	≤2	< 1.00	NTU	0.1
OLOR	SM*, 24th ed. (2023). 2150 D	Sin olores extraños	Sin olores extraños		0.0
BICARBONATOS	SM*, 24th ed. (2023). 2320 B	----	485	mg $CaCO_3$/L	1.0
CARBONATOS	SM*, 24th ed. (2023). 2320 B	----	< 10.0	mg $CaCO_3$/L	1.0
CONDUCTIVIDAD ELÉCTRICA (A 25ºC)	SM*, 24th ed. (2023). 2510 B	----	2020	µS/cm	15.0
SÓLIDOS DISUELTOS TOTALES	SM*, 24th ed. (2023). 2540 C	≤1500	1293	mg/L	0.1
ARSÉNICO	SM*, 24th ed. (2023). 3500-As B	≤0.05	0.041	mg/L	0.003
CLORUROS	SM*, 24th ed. (2023). 4110 B	≤250	331	mg/L	1.0
NITRATOS	SM*, 24th ed. (2023). 4110 B	≤50	9.70	mg/L	1.0
NITRITOS	SM*, 24th ed. (2023). 4110 B	≤3.0	< 0.10	mg/L	0.02
SULFATOS	SM*, 24th ed. (2023). 4110 B	≤250	191	mg/L	1.0
pH (A 25ºC)	SM*, 24th ed. (2023). 4500 H^+ - B	6.5 - 8.5	7.7	UpH	0.0
AMONIO	SM*, 24th ed. (2023). 4500 NH3	----	< 0.20	mg/L	0.02
CLORO ACTIVO RESIDUAL	SM*, 24th ed. (2023). 4500-Cl G Adaptado	≤0.2	< 0.20	mg/L	0.05
CALCIO	UNE-EN ISO 14911:2000	----	41.2	mg/L	0.4
MAGNESIO	UNE-EN ISO 14911:2000	----	22.0	mg/L	0.4
SODIO	UNE-EN ISO 14911:2000	≤200	422	mg/L	1.0

SM*=Standard Methods For the Examination of Water and Wastewater
Nota(1): **Ue** es la incertidumbre expandida para un factor de cobertura k=2 (95% de confianza), expresada en la unidad utilizada para el resultado.

ANEXO

Análisis	LD	LC	Unidad	Informe de validación
pH (A 25ºC)	-	-	UpH	-

U(%) es la incertidumbre porcentual expandida para un factor de cobertura k=2 (95% de confianza). LD= Límite de Detección; LC= Límite de Cuantificación.

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD:
Los resultados obtenidos **CUMPLEN** con los límites tolerables establecidos para agua potable según el *marco regulatorio de la Ley Provincial Nº 11.820*,con excepción de CLORUROS y SODIO que se encuentra excedido respecto de los límites tolerables presentes en la Tabla III de la Ley Provincial 11.820.

Firmado electrónicamente por Ing. Juan Pablo Espinosa, Director Técnico, M.P. 57.542.-
Sede Central: Magallanes 3019, Mar del Plata, Buenos Aires, Argentina. Tel.: (0223) 489-7704 // (0223) 480-3402

www.farestaie.com.ar
www.farestaieindustria.com.ar
Compromiso ambiental - No imprima de no ser necesario. Gracias.

INFORME DE RESULTADOS

Laboratorio certificado bajo Normas ISO 9001 - ISO 14001
Laboratorio habilitado por el Ministerio de Ambiente PBA - N°007

OBSERVACIONES:

NOTAS:
La presente muestra NO ha sido extraída por personal del Laboratorio. En consecuencia este NO se hace responsable del método de extracción utilizado y/o la real procedencia de la muestra analizada.-
Los resultados sólo están relacionados con la muestra ensayada, tal y como fue recibida.-
No está permitida la reproducción parcial de este informe.-
Toda información surgida a partir del análisis de la muestra es de carácter confidencial entre el Cliente y el Laboratorio. No se divulgará ninguna información acerca de la misma, salvo consentimiento del Cliente. Cualquier otra información se considera información del propietario y se considerará confidencial. Ante requerimientos legales, el Cliente será debidamente informado.-
Para la toma de decisiones se utiliza la regla de decisión simple basada en la Guía ILAC G8:09/2019 Guidelines on Decision Rules and Statements of Conformity descripta en el procedimiento interno ALI0906.

Sustituye al informe de resultados N° 2026/140441-GLOBAL-1 por el siguiente motivo: correcto informe pero cambio del origen/rango de especificación por solicitud del cliente, para comparación con legislación PBA.
Para verificar la autenticidad de este informe, escanee el siguiente código QR y será redirigido a la página oficial de validación:

----------FIN DE INFORME----------